VEM QUADRO ENTRADA DE ENERGIA
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
3 x #240mm² + PEN

CHAVE TIPO FACA
Num. de Polos : 3
In: 400A

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTENCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNT (IN)	SECÇÃO (mm²)	CIRC.
ELEVADOR	N/D	220	50	10	1
QDFL-1PAV	N/D	220	-	50	4
QDFL-TERREO	N/D	220	-	50	2
QDFL-2PAV	N/D	220	-	50	4

QDG - TERREO - PREDIO ANEXO II - " EXISTENTE"
S/ ESC.

VEM DO QDG - PREDIO ANEXO II
3 x #50mm² + PEN

DISJUNTOR
Num. de Polos : 3
In: 150A

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTENCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNT (IN)	SECÇÃO (mm²)	CIRC.
ILUMINAÇÃO GARAGEM	1	220	20	2,5	1
ILUMINAÇÃO GARAGEM	1	220	20	2,5	2
BOMBA D'AGUA	1	220	32	4	3
SPLIT QE. GERAL QD-SPLIT	1	220	63	40	4
CIRCUITO PORTÕES QD-PORTÕES	1	220	20	2,5	5
ILUMINAÇÃO EMERGENCIA	1	220	20	2,5	6
SALA DE TELEFONIA	1	220	20	2,5	7
T.U.G	1	220	20	2,5	8
T.U.G	1	220	20	2,5	9
AR CONDIC.	1	220	20	2,5	10
CONDOMINIO CENTRAL	1	220	50	10	11
ILUMINAÇÃO RECEPÇÃO	1	220	20	2,5	12

QDLF - TÉRREO - PREDIO ANEXO II - " EXISTENTE"
S/ ESC.

QDLF - TÉRREO - PREDIO ANEXO II
3 x #10mm² + PEN

DISJUNTOR
Num. de Polos : 3
In: 63A

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTENCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNT (IN)	SECÇÃO (mm²)	CIRC.
SPLIT 1	1750	220	40	6	1
SPLIT 2	1750	220	40	6	3
SPLIT 3	1750	220	40	6	2
T.U.G	-	220	-	-	4
T.U.G	-	220	-	-	5

QD - SPLIT - TÉRREO - PREDIO ANEXO II - " EXISTENTE"
S/ ESC.

QDLF - TÉRREO - PREDIO ANEXO II
3 x #10mm² + PEN

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTENCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNT (IN)	SECÇÃO (mm²)	CIRC.
MOTOR 1	300	220	10	2,5	1
		220	10	2,5	1
MOTOR 3	300	220	10	2,5	3
		220	10	2,5	3
MOTOR 5	300	220	10	2,5	5
		220	10	2,5	5
MOTOR 2	300	220	10	2,5	2
		220	10	2,5	2
MOTOR 4	300	220	10	2,5	4
		220	10	2,5	4
MOTOR 6	300	220	10	2,5	6
		220	10	2,5	6

QD - PORTÕES - TÉRREO - PREDIO ANEXO II - " EXISTENTE"
S/ ESC.

VEM DO QDG - TERREO
3 x 50mm² + T

DISJUNTOR
Num. de Polos : 3
In: 150A - CAIXA MOLDADA 18ka/220V

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTENCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNT (IN)	SECÇÃO (mm²)	CIRC.
ILUMINAÇÃO CORREDOR	300	220	20	2,5	1
ILUM EMERGENCIA	50	220	20	2,5	2
VICE	100	220	20	2,5	3
ILUMINAÇÃO VICE	200	220	20	2,5	4
T.U.G. GABIENTE-1	300	220	20	2,5	5
ILUMINAÇÃO GABIENTE-1	200	220	20	2,5	6
T.U.G. GABIENTE-2	300	220	20	2,5	7
ILUMINAÇÃO GABIENTE-2	200	220	20	2,5	8
T.U.G. GABIENTE-3	300	220	20	2,5	9
ILUMINAÇÃO GABIENTE-3	200	220	20	2,5	10
T.U.G. GABIENTE-4	300	220	20	2,5	11
ILUMINAÇÃO GABIENTE-4	200	220	20	2,5	12
T.U.G. GABIENTE-5	300	220	20	2,5	13
ILUMINAÇÃO GABIENTE-5	200	220	20	2,5	14
ILUMINAÇÃO HALL CENTRAL	300	220	20	2,5	15
ILUMINAÇÃO KATIA	200	220	20	4	16
T.U.G. FINANCEIRO	300	220	20	4	17
T.U.G. KATIA E PROCES	200	220	20	4	18
ILUMINAÇÃO RH - CPD	350	220	20	4	19
VENTILADOR BEBEDOURO	200	220	20	4	20
RH	200	220	20	4	21
CPD	500	220	20	4	22
RESERVA	-	220	20	-	23
RESERVA	-	220	20	-	24
RESERVA	-	220	20	-	25
RESERVA	-	220	20	-	26
RESERVA	-	220	20	-	27
RESERVA	-	220	20	-	28

QDL - 1ºANDAR - PRÉDIO ANEXO II - " EXISTENTE"
S/ ESC.

VEM DO QDG - TERREO
3 x 50mm² + T

DISJUNTOR
Num. de Polos : 3
In: 150A - CAIXA MOLDADA 18ka/220V

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTENCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNT (IN)	SECÇÃO (mm²)	CIRC.
VICE A	300	220	20	2,5	1
VICE B	50	220	20	2,5	2
VICE C	100	220	20	2,5	3
SALA 1 A	200	220	20	2,5	4
SALA 1 B	300	220	20	2,5	5
SALA 1 C	200	220	20	2,5	6
SALA 2 A	300	220	20	2,5	7
SALA 2 B	200	220	20	2,5	8
SALA 9 C	300	220	20	2,5	9
SALA 3 A	200	220	20	2,5	10
SALA 3 B	300	220	20	2,5	11
SALA 3 C	200	220	20	2,5	12
SALA 3 D	300	220	20	2,5	13
SALA 4 A	200	220	20	2,5	14
SALA 4 B	300	220	20	2,5	15
SALA 4 C	200	220	20	4	16
SALA 5 A	300	220	20	4	17
SALA 5 B	200	220	20	4	18
SALA 5 C	350	220	20	4	19
CPD	200	220	20	4	20
PROCURADORA	200	220	20	4	21
KATIA	500	220	20	4	22
RH	300	220	20	-	23
AR CONDIC LIDIA - ESQ	1200	220	20	-	24
AR CONDIC LIDIA - DIR	1200	220	20	-	25
RESERVA	-	220	20	-	26
RESERVA	-	220	20	-	27
RESERVA	-	220	20	-	28

Q.D.F- 1ºANDAR - PRÉDIO ANEXO II - " EXISTENTE"
S/ ESC.

VEM DO QDG - TERREO
3 x 50mm² + T

DISJUNTOR
Num. de Polos : 3
In: 150A - CAIXA MOLDADA 18ka/220V

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTENCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNT (IN)	SECÇÃO (mm²)	CIRC.
T.U.G. GABIENTE-6	300	220	20	2,5	1
ILUMINAÇÃO GABIENTE-7	200	220	20	2,5	2
T.U.G. GABIENTE-7	300	220	20	2,5	3
ILUMINAÇÃO GABIENTE-8	200	220	20	2,5	4
T.U.G. GABIENTE-8	300	220	20	2,5	5
T.U.G. HALL	300	220	20	2,5	6
ILUMINAÇÃO ADM	200	220	20	2,5	7
T.U.G. XEROX	300	220	20	2,5	8
ILUMINAÇÃO GABIENTE-9	200	220	20	2,5	15
T.U.G. GABIENTE-9	300	220	20	4	16
ILUMINAÇÃO GABIENTE-10	200	220	20	4	17
T.U.G. GABIENTE-10	300	220	20	4	18
ILUMINAÇÃO GABIENTE-11	200	220	20	4	19
T.U.G. GABIENTE-11	300	220	20	4	20
ILUMINAÇÃO GABIENTE-12	200	220	20	4	21
T.U.G. GABIENTE-12	300	220	20	4	22

QDL - 2ºANDAR - PRÉDIO ANEXO II - " EXISTENTE"
S/ ESC.

VEM DO QDG - TERREO
3 x 50mm² + T

DISJUNTOR
Num. de Polos : 3
In: 150A - CAIXA MOLDADA 18ka/220V

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTENCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNT (IN)	SECÇÃO (mm²)	CIRC.
AR CONDIC. GABINETE-6A	1100	220	20	2,5	1
AR CONDIC. GABINETE-6B	1100	220	20	2,5	2
AR CONDIC. GABINETE-7A	1100	220	20	2,5	3
AR CONDIC. GABINETE-7B	1100	220	20	2,5	4
AR CONDIC. GABINETE-7C	1100	220	20	2,5	5
AR CONDIC. GABINETE-8A	1100	220	20	2,5	6
AR CONDIC. GABINETE-8B	1100	220	20	2,5	7
AR CONDIC. GABINETE-8C	1100	220	20	2,5	8
AR CONDIC. GABINETE-9A	1100	220	20	2,5	9
AR CONDIC. GABINETE-9B	1100	220	20	2,5	10
AR CONDIC. GABINETE-9C	1100	220	20	2,5	11
AR CONDIC. GABINETE-10A	1100	220	20	2,5	12
AR CONDIC. GABINETE-10B	1100	220	20	2,5	13
AR CONDIC. GABINETE-10C	1100	220	20	2,5	14
AR CONDIC. GABINETE-11A	1100	220	20	2,5	15
AR CONDIC. GABINETE-11B	1100	220	20	4	16
AR CONDIC. GABINETE-11C	1100	220	20	4	17
AR CONDIC. GABINETE-12A	1100	220	20	4	18
AR CONDIC. GABINETE-12B	1100	220	20	4	19
AR CONDIC. GABINETE-12C	1100	220	20	4	20
AR CONDIC. XEROX	1100	220	20	4	21
RESERVA	-	220	20	4	22
RESERVA	-	220	20	-	23
RESERVA	-	220	20	-	24
RESERVA	-	220	20	-	25
RESERVA	-	220	20	-	26
RESERVA	-	220	20	-	27
RESERVA	-	220	20	-	28

Q.D.F- 2ºANDAR - PRÉDIO ANEXO II - " EXISTENTE"
S/ ESC.

No.	DATA	DES.	DESCRIÇÃO
0	07/10/19	AJH	EMISSÃO INICIAL

REVISÕES

WIND Engenharia
Rua João Gomes Batista, 881 - Jd. Cidália - SP/SP - Tel.: (011)5563-6529

Desenhista : AJH	Data : 07/10/2019	Aprovação :	Data :
R.T. : Nelson Laurentino	CREA-SP: 0641849157		

Cliente : Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande
Contrato: Nº 019/2019
Local : Praça Vereador Vital Muniz, 01 - Praia Grande - SP
Assunto : PROJETO EXECUTIVO: DIAGRAMAS DOS PAINÉIS "EXISTENTES" - ANEXO II
Escala : S/E
Nº Desenho : A0-EL-CMPG-PE-004-R0

ESTE PROJETO É DE PROPRIEDADE DA WIND, SENDO PROIBIDO A SUA REPRODUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SOB PENA DE LEI.

PENAS DA LEI			
PENAL	CIVIL		
ART.	LEIS	ART.	CÓDIGOS
184 caput	Dir. Autor	103	Civil
184 § 1º	Dir. Autor	103	Civil
184 § 2º	Dir. Autor	103	Civil
184 § 3º	Dir. Autor	103	Civil
185 caput	Dir. Autor	103	Civil
186 caput I	Dir. Autor	103	Civil
186 caput II	Dir. Autor	103	Civil
186 caput III	Dir. Autor	103	Civil
186 caput IV	Dir. Autor	103	Civil
186 caput V	Dir. Autor	103	Civil
187 caput	Dir. Autor	103	Civil
187 parágrafo único	Dir. Autor	103	Civil
188 caput I	Dir. Autor	103	Civil
188 caput II	Dir. Autor	103	Civil
188 caput III	Dir. Autor	103	Civil
188 caput IV	Dir. Autor	103	Civil
188 caput V	Dir. Autor	103	Civil
189 caput	Dir. Autor	103	Civil
189 parágrafo único	Dir. Autor	103	Civil
190 caput	Dir. Autor	103	Civil
190 parágrafo único	Dir. Autor	103	Civil